

SDGSS

Zaščita pred
delovanjem strele
November 2017

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 100,00 € na udeleženca. Znesek nakažete na naš transakcijski račun. Račun bo izstavljen po izvedbi seminarja.

ROK PRIJAVE

Do 20. novembra 2017.

NASLOV ORGANIZATORJA

Slovensko društvo za geoelektriko,
statično elektriko in strelovode
Židovska ulica 1
2000 Maribor
Davčna številka društva: 87982340
Davčni zavezanec: NE
TTR: SI56 0417 3000 0689 864

PREDSTAVNIKI ORGANIZATORJA

tel.: 041 322 131
E-mail: sdgss.info@gmail.com

www.sdgss.si

SDGSS

Zaščita pred
delovanjem strele
November 2017

Prijavnica na seminar

Ime plačnika:		
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):		
tel:	fax:	
Identifikacijska številka:		
Davčni zavezanec:	DA	NE
Udeleženci:		
Ime in Priimek	E-mail	
Ime in Priimek	E-mail	
Ime in Priimek	E-mail	
Datum: Žig in podpis odgovorne osebe:		

SDGSS

Slovensko društvo za geoelektriko,
statično elektriko in strelovode
ŽE OD 1966

Zaščita pred delovanjem strele

Torek, 21. november 2017

s pričetkom ob 09.00 uri

Institut Jožef Stefan (IJS) - reaktor

Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani

Predavatelji:

Prof. Dr. Maks Babuder
Mitja Vidmar
Dr. Boris Žitnik
Mag. Boris Žitnik
Mag. Dejan Senekovič
Janez Guzelj
Janez Podlipnik (HERMI)
Alen Mrak (FINFORM-DEHN)

SDGSS

Slovensko društvo za geoelektriko,
statično elektriko in strelovode

Vsebina seminarja

SDGSS pripravlja vsako leto obnovitveni in debatni seminar iz širšega področja zaščite pred delovanjem strele. Na srečanju letos bomo predstavili naslednje vsebine:

- ☐ Vetrne elektrarne pogled iz aspekta zaščite pred strelo
- ☐ TREBA JE VIDETI GOZD NE SAMO DREVESA-Različni predpisi in obvezni standardi morajo biti medsebojno usklajeni.
- ☐ Predvidene novosti v TC 81 v 2018
- ☐ Predstavitev predloga sprememb v obnovi tehnične smernice za zaščito pred strelo v povezavi z električnimi inštalacijami (zahtevne in manj zahtevne inštalacije, meritve ozemljilne upornosti v urbanih sredinah in prikaz v poročilih, povezave kovinskih delov v strelovodni senci in zunaj nje, prikaz preglednih rezultatov v tabelah za specifične primere
- ☐ Predstavitev tolmačenja MOP v zvezi s priključevanjem novih inštalacij
- ☐ Ugotovljene napake pri obnovi dotrajanih ozemljilnih sistemov in sanacija
- ☐ Sanacija strelovodnih inštalacij na stanovanjskih objektih ob energetski prenovi
- ☐ Napačne rešitve v nameščanju elementov prenapetostne zaščite